



2016-07-13



Allmän information vid montering av rektangulära spjäll

Vid montering av rektangulära spjäll avsedda för ventilationsanläggningar är det viktigt att anslutande kanalsystem eller byggnadsdel inte påverkar produktens funktion negativt.

Kontrollera att produkten bibehåller sin ursprungliga form för att säkerställa funktion, vridmoment och livslängd genom att:

- Säkerställa att måttet på produktens diagonaler är lika efter montering. Kontrollera produkten okulärt och reglera spjället manuellt med handkraft.
- Tillse att anslutande kanalsystem är upphängt på ett sådant sätt att det inte belastar spjällets hölje.
- Tillse att anslutande byggnadsdel inte påverkar spjället negativt.
- Kontrollera att anslutande kanalsystems dimension stämmer med produktens och inte påverkar spjällets hölje eller spjällblads rörelse.
- Kontrollera att skarvsystem, tätninglist och/eller tätningssmassa inte hindrar spjällblads rörelse.
- Inga fästelement t.ex. skruvar och nitar får monteras i spjällets hölje eller i spjällbladets rörelseområde.